

Tab. 1 Tabela doboru kabli

Polączenia	Pinst	Kz	cosF	Pszcz	Qszcz	Sszcz	Wsp równ	Iobc	Izab	Typ kabla	Długość	delta U	I dop kabla	Rkab	War 1		War 2		
	kW			kW	kVAr	kVA		A	A		m	%	A	om/km	Iobc	Izab	Idop	1,6 Izab	1,45 Idop
ZKP - RG	122,3	0,53	0,84	64,8	41,9	77,2	1	116,9	125	YKY 4x50	28	0,6	185	0,387	116,9	125,0	185,0	200,0	268,3
RG - RG1	52,0	0,5	0,84	26,0	16,8	31,0	1	46,9	63	YKY 5x25	30	0,5	112	0,727	46,9	63,0	112,0	100,8	162,4
Obwody oświet.	1,8	0,9	0,85	1,6	1,0	1,9	1	2,9	10	YDY 3x1,5	25	0,4	22	12,1	2,9	10,0	22,0	16,0	31,9
Obwody gn.wtyk.	2,2	0,9	0,85	2,0	1,2	2,3	1	3,5	16	YDY 3x2,5	15	0,2	30	7,41	3,5	16,0	30,0	25,6	43,5