



**URZĄD GMINY CZERWONAK**  
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 18.09.2012 r.

WD.7021.14.16.2012

**Urząd Gminy Czerwonak**  
**Wydział Inwestycji**  
**ul. Źródłana 39**  
**62-004 Czerwonak**

Urząd Gminy Czerwonak - Wydział Zarządzania Drogami ustala następujące warunki techniczne dla projektowanego oświetlenia ulicznego na terenie skweru Źródlesie przy ul. Leśnej w Czerwonaku:

1. Moc przyłączeniowa: **1 kW 230V.**
2. Miejsce przyłączenia: **istniejący słup zlokalizowany przy ul. Leśnej w Czerwonaku.**
3. Dane do przyłączenia obiektu do sieci:
  - przystosować istniejące urządzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb,
  - w przypadku wzrostu mocy powyżej wynikającego z umowy wystąpić do ENEA Operator o jej zwiększenie,
  - z istniejącego słupa wyprowadzić kabel w kierunku skweru zasilając projektowane oświetlenie,
  - układ pomiarowy pozostaje bez zmian,
  - instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.
4. Data ważności warunków przyłączenia: **2 lata od daty ich doręczenia.**

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Z up. Wójta  
*[Signature]*  
Eugeniusz Chrupniczak  
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:

Waldemar Marciniak tel: 61-65-44-271