



+1,8m



RK  
obudowa natynkowa 2x12mod.  
IP65, II kl. izolacji;

UWAGI:

1. System ochrony dodatkowej od porażen prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Układ instalacji typu TN-S.

|                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| nazwa i adres budowy | <br><b>KLJ Architektki</b><br>Łukasz Janiak<br>60-446 Poznań, ul. Cetniewska 8 |         |
|                      | Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 2<br>im. Krasnala Halałabły wraz z infrastrukturą techniczną.<br>Działka. ewid. 107/28, obręb Koziegłowy                    |         |
| tytuł rys.           | Rozdzielnica RK - schemat ideowy  |         |
| data                 | skala   | stadium |
| XII 2015             | -   | PB      |
| projektował          | inż. Mieczysław Kolenda<br>upr. nr 33/76/Pw   |         |
| sprawdził            | mgr inż. Zenon Golon<br>upr. nr 135/76/Pw   |         |
| opracował            | mgr inż. Andrzej Baranowski   |         |
| nr rys.              | E06   |         |