

WKŚ.7021.24.23A.2016

Czerwonak, dnia 13.09.2016r.

KS ELEKTRO  
Andrzej Kuroczycki Saniutycz  
ul. Zielna 6A  
62 - 200 Gniezno

Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego


- A. Charakter i lokalizacja obiektu.  
- oświetlenie uliczne w m. Owieńska ścieżka od ul. Kolejowej do ul. Stawowej
- B. Moc przyłączeniowa – **0,16 kW**
- C. Miejsce przyłączenia  
- **Istn. słup oświetleniowy w ul. Kolejowej III/15/1 w m. Owieńska**
- D. Dane do przyłączenia obiektu do sieci
- a. **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO przedlicznikowe – Istniejące**
  - b. **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO obwodu wyjściowego III - Istniejące**
  - c. **przystosować Istniejące urządzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb**
  - d. **w przypadku wzrostu mocy wystąpić do ENEA Operator o jej zwiększenie**
  - e. **zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn, LUG, Phillips lub równoważne z modułem autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej, słupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane np. firmy Elmonter**
  - f. **z Istniejącego słupa oświetleniowego III/15/1 wyprowadzić kabel NAYY-J 4x35mm<sup>2</sup> w kierunku ul. Stawowej ( ścieżka ) zasilając projektowane oświetlenie**
  - g. **układ pomiarowy pozostaje bez zmian**
  - h. **Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty**
- E. Data ważności warunków przyłączenia  
**2 lata od daty ich doręczenia**

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ - a/a

Sprawę prowadzi:  
Waldemar Marciniak tel. 61-65-44-271

Za zgodność  
z oryginałem

  
mgr inż. **Bohdan Kuroczycki Saniutycz**  
upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr.  
bez ograniczeń 61973 Pw, 45/80/Pw  
ul. Św. Michała 41/3, tel. (061) 4261642  
62-200 Gniezno