

1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Miękowo ulica Stokrotkowa gmina Czerwonak

Inwestorem prac energetycznych w zakresie wynikającym z warunków przyłączenia nr 18285/2016/OD5/ZR6 z dnia 24.05.2016 r. i opracowanej na ich podstawie dokumentacji technicznej jest Gmina Czerwonak.

2. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora ,
- wizji lokalnej projektanta,
- uzgodnień z Inwestorem,
- uzgodnień branżowych
- warunków przyłączenia
- N -SEP-E-004 - Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa
- PN-67/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa
- N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa
- obowiązujących przepisów i norm oraz na podstawie opracowań typowych

3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na terenie działki nr nr 46/14; 46/20 obręb Miękowo
(art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego).

4. Informacja o uciążliwości oświetlenia.

Urządzenia oświetleniowe drogi nie powodują uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców nie powodując olśnienia - projekt opracowano na podstawie wytycznych normy PN-EN 13201:2005 oświetlenia dróg i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 & 293 ust. 6).

mgr inż. Bohdan Kuroczycki Sanituzycysta
upr. do projekt. i nadz. i kier. rob. elektrotechnicznych
bez ograniczeń 619/73 Pw, 45/8
ul. Św. Michała 71/3, tel. (061) 4261642
62-200 Gniezno

mgr inż. Andrzej Kuroczycki Sanituzycysta
Upr. do projekt. WKK/0131/POOE/06
Upr. do nadz. i kier. rob. MKP/0291/OWOE/06
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6, 62-200 Gniezno
tel. 061 424 16 59