

Czerwonak, dnia 03.08.2016r.

WKŚ.7021.24.31.2016

KS ELEKTRO  
Andrzej Kuroczycki Saniutycz  
ul. Zielna 6A  
62 – 200 Gniezno

Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

- A. Charakter i lokalizacja obiektu.  
**- oświetlenie uliczne w m. Czerwonak ul. Przemysła II i Władysława Łokietka**
- B. Moc przyłączeniowa – **0,28 kW**
- C. Miejsce przyłączenia  
**- istniejące słupy oświetleniowe nr I/3/3 i I/3/5 zlokalizowane przy ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku**
- D. Dane do przyłączenia obiektu do sieci
- **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO przedlicznikowe – 25A**
  - **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO obwodu wyjściowego I – 16A**
  - **przystosować istniejące urządzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb**
  - **w przypadku wzrostu mocy wystąpić do ENEA Operator o jej zwiększenie**
  - **zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn, LUG, Philips lub równoważne z modułem autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej, słupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane np. firmy Elmonter**
  - **z istniejącego słupa oświetleniowego I/3/3 wyprowadzić kabel NAYY-J 4x35mm<sup>2</sup> w kierunku ul. Przemysła II, a ze słupa I/3/5 wyprowadzić kabel NAVYY-J 4x35mm<sup>2</sup> w kierunku ul. Łokietka**
  - **układ pomiarowy pozostaje bez zmian**
  - **instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty**
- E. Data ważności warunków przyłączenia  
**2 lata od daty ich doręczenia**

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ – a/a

Z-ca Kierownika ds. Dróg  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

  
Ryszard Kroker

Sprawę prowadzi:  
Waldemar Marciniak tel. 61-65-44-271