

Czerwone Wodki, dnia 20 stycznia 2016 r.

WKŚ.7021.38.5.2015

**Wydział Infrastruktury  
i Funduszy Europejskich  
ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwone Wodki**

dotyczy: projektowanej rozbudowy przedszkola nr 2 im. „Krasnala Hałabały”

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska uzgadnia proponowany sposób zabezpieczenia kolizji instalacji kanalizacji deszczowej (poprzez zastosowanie prefabrykowanych żelbetowych przepustów) z projektowanym budynkiem pod warunkiem wymiany na nowy odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 250 mm pod tym budynkiem.

Kierownik  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
*Agnieszka Janowska*

K/o

WKŚ - a/a

Sprawę prowadzi:  
Ryszard Kroker - tel. 61 654 4261