

Poznań, dnia 03.12.2015 r.
Nasz znak : **OD5/ZR1/3623/2015/MJ**

KJK ARCHITEKCI Łukasz Janiak
ul. Cetniewska 8
60-446 Poznań

Dotyczy : wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. dla obiektu - przedszkole w miejscowości **Koziegłowy os. Leśne 22.**

ENEA Operator Sp. z o.o. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. poz. 1059/2012 ze zmianami) potwierdza złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia i wskazuje, że wniosek ten złożony został w dniu 04/11/2015 r. Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Poznań – 61 850 40 00.

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Dyrektor
Adam Graybulski

k.o.
ZR

Gmina Czerwonak
ul. Źródłana 89
62-004 Czerwonak

**Warunki Przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

charakter obiektu : przedszkole
lokalizacja obiektu : **Koziegłowy os. Leśne 22**
warunki dotyczą : wzrostu mocy w istniejącym obiekcie
moc przyłączeniowa : **48 kW (wzrost mocy o 26 kW) na napięciu 0,4 kV**
grupa przyłączeniowa : **IV**

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

projektowane złącze kablowe z półpośrednim układem pomiarowym ZK1-1Pp zlokalizowane w granicy działki w miejscu istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZKP-10/1 od strony ulicy Wejherowskiej,

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczący ENEA Operator Sp. z o.o.:

1.1. zakres dotyczący niezbędnych zmian w sieci :
nie dotyczy,

1.2. zakres dotyczący przyłącza :

- zdemontowanie istniejącego w granicy działki od strony ulicy złącza kablowego ZK-3 nr 6951,
- w miejscu zdemontowanego złącza kablowego zabudowanie wolnostojącego złącza kablowego typu ZK1-1Pp z półpośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowym (w części zasilającej o funkcji ZK-3),
- zasilenie wymienionego złącza kablowego typu ZK1-1Pp istniejącą linią kablową typu YAKY-4x120mm² zasilaną z istniejącej stacji transformatorowej MST-1375 (linia zasilająca aktualnie w/w istniejące złącze kablowe ZK-6951),

2. zakres dotyczący podmiotu przyłączanego :

- przygotowanie miejsca do zabudowy złącza ZK1-1Pp (w części zasilającej o funkcji ZK-3), o którym mowa w pkt. I,
- ułożenie wewnętrznej linii zasilającej od wymienionego złącza kablowego typu Z1-1Pp do rozdzielni głównej obiektu. Typ i przekrój kabla należy przystosować do przewidywanego poboru mocy i obowiązujących przepisów.

Układ sieci oraz inne szczegóły należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac projektowych w Dziale Rozwoju i Inwestycji naszego Rejonu.

III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zaciski prądowe przewodów w/z-u na wyjściu od listwy zaciskowej LZ w złączu kablowym ZK1-1Pp, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w złączu kablowym ZK1-1Pp z półpośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Wymagania techniczne dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych:

- 1) układ półpośredni zabudować w układzie trójsystemowym;
- 2) w układzie zastosować m.in. przekładniki prądowe :
 - a) posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium,
 - b) o parametrach: 200/5 A/A, kl. 0,5, S2n= 5 VA, FS 5,
- 3) złącze z układem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1Pp wyposażyć w moduł przekładnikowy oraz moduł licznikowy wg obowiązujących wytycznych.

Wymagany układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w ZK1-1Pp ENEA Operator Sp. z o.o. wg obowiązujących wytycznych.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

- w stacji transformatorowej - zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe - wg obliczeń,
- zabezpieczenie przedlicznikowe: 3x80 A,

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować bezpieczniki mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tg $\varphi \leq 0,4$.

Poznań, dnia 03.12.2015 r.
Nasz znak : **OD5/ZR1/3623/2015**

KJK ARCHITEKCI Łukasz Janiak
ul. Cetniewska 8
60-446 Poznań

Dotyczy : wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu - przedszkole w miejscowości **Koziegłowy, os. Leśne 22.**

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. wnioskowanego obiektu.

W załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. W przypadku akceptacji przedmiotowych warunków i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy prosimy o uzupełnienie jej w zakresie dotyczącym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Poznań – **Rejon Dystrybucji Poznań** obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystąpienie z określeniem wszystkich rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań.

Oferowane w umowie warunki są ważne w okresie ważności wydanych Warunków Przyłączenia, tj. przez okres 2 lat od daty doręczenia, z tym zastrzeżeniem, że oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie są aktualne w okresie ważności obecnie obowiązującej taryfy opłat zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 16.12.2014 r. W razie zmiany taryfy opłat za przyłączenie dla ENEA Operator Sp. z o.o. zastosowane będą opłaty aktualne w chwili zawierania umowy o przyłączenie do sieci.

Stawka podatku od towarów i usług VAT na dzień 03.12.2015 r. wynosi 23 %. Kwota opłaty wynosi netto 5795,48 zł, co po uwzględnieniu stawki podatku VAT, daje kwotę brutto w wysokości **7128,44 zł.**

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczące wysokości opłaty za przyłączenie można uzyskać w Rejonie Dystrybucji Poznań.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta – nr telefonu 0-618504000.

Treść obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dostępna jest na stronie internetowej ENEA Operator Sp. z o.o.: www.operator.enea.pl.

zał.
warunki przyłączenia
2 egz. projektu umowy

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Dyrektor
Adam Grzybowski

k.o.
ZR

Sprawę załatwił
Marcin Jankowski
Specj. ds. Rozwoju i Inwestycji
tel. 61-856-14-73

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl