



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 85-45-270, faks 61 85-45-508

Urząd Gminy Czerwonak
Źródłana 39
62-004 Czerwonak

URZĄD GMINY CZERWONAK		
DATA WPŁYWU	23-11-2015	<i>lw</i>
L. dz. <i>16153</i>		

N/ znak: OIU-4100-223148/15

z dnia 18-11-2015

WARUNKI PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA GAZU

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. wielkopolskie, gm. Czerwonak, m. Koziegłowy, ul. os. Leśne 22

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21-10-2015 r. w sprawie j.w. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z wkreśloną trasą istniejącego przyłącza gazu n/c dn 63 PE. Podajemy następujące warunki techniczne przebudowy przyłącza gazowego:

1. Zakres i parametry techniczne przebudowy przyłącza służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg.	Średnica [mm]	Długość [m]
niskie	32 m ³ /h	PE100 RC SDR17,6	dn 90	26,0

2. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące przebudowy przyłącza gazowego:

Z uwagi na zwiększenie zapotrzebowania gazu dla w/w obiektu, zachodzi konieczność budowy nowego przyłącza gazu n/c dn 90 PE od istniejącego gazociągu n/c DN 100/stal/ w ulicy na os. Leśnym zgodnie z przedstawioną propozycją.

Istniejące przyłącze gazowe n/c dn 63 PE należy odciąć.

Projektowane przyłącze zakończyć szafką z punktem pomiarowym Q=40 m³/h, zlokalizowaną na zewnętrznej ścianie budynku.

Na przyłączy należy zamontować zasuwę odcinającą.

Przyłącze wykonać z rur PE w kolorze pomarańczowym lub ciemnożółtym zgodnych z normą PAS 075:2009.

Na przyłączach zakończonych na ścianie budynku projektować kolumny podejściowe stalowe (przejście PE/stal należy projektować min. 0,5m od budynku).

Sytuowanie zmiany trasy projektowanego przyłącza gazowego należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez starostę.

Od kurka głównego do budynku należy wykonać nowy odcinek będący instalacją gazu.

3. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny umieszczony w szafce gazowej.

19. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 19.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
 - 19.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
 - 19.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
20. Realizacja przebudowy może nastąpić po zawarciu stosownej Umowy na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie przyłączy, będących we władaniu osób trzecich.
21. Warunki przebudowy są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.

**Uwaga: W celu odłączenia istniejącego przyłącza gazu należy zgłosić się do Rejonu Dystrybucji Gazu
Poznań Północ, ul.Gdyńska 47 tle; (61) 87 82 818,**

Do wiadomości:

- Dział Rozwoju i Obsługi Klienta (kalkulacja,opłata + mapa)
- a/a

Załączniki:

- Mapa zasadnicza, kalkulacja opłaty, druk wniosku o zawarcie umowy

Sprawę prowadzi: Grzegorz Musielak, tel.: (61) 8 545 280

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majałku i Uzgodnień

Adam Byczyński

**Kalkulacja WP nr: OIU-4100-223148/15**

Wariant nr: 1 - podstawowy

Cennik nr: 12 - 1CENNIK - sierpień 2015 PSG (1000)

Grupa taryfowa: Taryfa 3 PSG (grupa B)

Podsumowanie kalkulacji opłat

Moc przyłączeniowa	Część	mb	Stawka	Krotność	Kwota opł. stand.
32,00	- w ryczalcie	15	3.937,40	1,00	3.937,40
	- pozostała	11	94,40	1,00	1.038,40
	razem:	26			
				bonifikata:	1.335,44
			Opiata standardowa (bez bonifikaty):		4.975,80
			Bonifikata:		1.335,44
			Opiata ponadstandardowa:		2.415,13
			Łącznie opłata za przyłączenie:		6.055,49