



Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MELIOPOZ” S.C.
z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15



Poznań, 14/09/2009

MR – INŻYNIERIA SANITARNA

Os. Przyjaźni 10/238

61-685 Poznań

NIP : 972 – 092 – 91 - 25

W.T.P. nr 1306/2009

Odpowiadając na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej, na podstawie umowy z dnia 15.03.1995 §2p.2 określamy następujące warunki na podłączenie n/w obiektów:


BOLECHOWO dz. 373/31; 371/6; 371/3

1. Należy zaprojektować i wybudować brakujące odcinki sieci wodociągowej z włączeniem do istniejącej sieci w Bolechowie i Szlachęcinie
2. przewody wodociągowe projektować z rur PE zgrzewanych doczołowo o minimalnej średnicy Dz160_{mm}, stosować armaturę żeliwną o połączeniach kołnierzowych, zasuwki klinowe z miękkim doszczelnieniem
3. projektowane przewody sieci wodociągowej należy lokalizować w drogach gminnych w pasie przewidzianym pod zieleń lub chodniki, strefowanie ustalić z Wydziałem Dróg U.G. Czerwonak
4. zabezpieczenie wody dla celów p.poż w ilości maksymalnej do 10 dm³/sek może nastąpić z proponowanych punktów włączenia do gminnej sieci wodociągowej, w innym przypadku należy przewidzieć podłączenia do wodociągu II strefy zasilania w ulicy Obornickiej w Bolechowie

INNE USTALENIA :

1. projekt techniczny przedstawić do uzgodnienia,
2. granica stron dla przyłącza wodociągowego: zawór odcinający za wodomierzem,
3. na wykonanie prac należy uzyskać zezwolenie,
4. wszelkie prace winna wykonać osoba-przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia,
5. wykonanie robót zgłosić do odbioru w stanie odkrytym,
6. po wykonaniu prac dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym, 1 egz. planu przekazać do Biura Obsługi Odbiorców w Czerwonaku, ul. Działkowa 2.

DYREKTOR:


/-/ Janusz Gdowski

we wrostek / kur meci ± < /
finans ± 15% ou zakoren

