



OZNACZENIA	
GPP	- przycisk ppoż głównego wyłącznika prądu
PEL	- Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w: - 2 gniazda ogólne 16A/230V - 2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V - 2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego - gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44
RG	- rozdzielnia główna obiektu sportowego 1945x725x425
ZS	- Zespół gniazd wyposażony w: - 4 gniazda ogólne 16A/230V+ P302 B16A 30mA - 1 gniazdo siłowe 16A/400V + P304 C25A 30mA Instalować w puszkach podtynkowych zamykanych mechanicznie
W	- wentylator kanałowy
SR	- suszarka do rąk, 2,0kW/230V, wypust kablowy z podejściem bezpośrednim pod urządzenie, h=1,1m
SW	- suszarka do włosów, 1,6kW/230V, wypust kablowy z podejściem bezpośrednim pod urządzenie, h=1,1m

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ
 Tel / Fax 61 22 48 120, e-mail: biuro@gpvt.pl

Numer umowy:	Brand:	Stadium dokumentacji:	WYKONAWCY
Investor:	URZĄD GMINY CZERWONAK UL. ŹRÓDLANA 39, 62-004 CZERWONAK		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWIŃSKACH		
Lokalizacja inwestycji:	DZIAŁKA NR 191/4 OWIŃSKA		
Opraczenie:	mgr. inż. Wiesław Kąkol	upr. nr WK9/C85/PW0E/09	
Projektant:	mgr inż. Ryszard Miradecki	upr. nr 3268/78/Pw	
Sprawdzający:			
Temat rysunku:	RZUT PARTERU-INSTALACJE SIŁOWE		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data:	Nr rysunku:
Osoba modyfikująca:		16.2015	E-02
Skala: 1:100			

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powinno być wykorzystywane wyłącznie w projekcie i nie może być kopiowane bez zgody właściciela dokumentacji technicznej.