

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla YAKY 4x35mm ²	przecisk - rura ochronna 75mm	rura ochronna 75mm na słupie	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	szafka pomiarowo-oświetleniowa SO	słup 7 m ocynkowany fundament B-120	wysięgnik pojedynczy	wysięgnik podwójny	oprawa 100 W - przejście dla pieszych	oprawa LED 49W	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
		m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
Owińska ul. Dworcowa, Zielona - zasilanie															
1	słup II/III/5 - SO	2	15		4		1						4	2	7
Owińska ul. Dworcowa, Zielona - obwód 1															
2	SO - I/1	26	30	15		14		1		1	1	1	4	26	29
3	I/1 - I/2	21	25			7		1	1		1		4	21	24
4	I/2 - I/3	14	18			7		1	1			1	3	14	17
5	I/3 - I/4	42	46			7		1	1			1	6	42	45
6	I/4 - I/5	42	46			7		1	1			1	6	42	45
7	I/5 - I/6	41	45			7		1	1			1	6	41	44
8	I/6 - I/7	39	43			14		1		1		2	5	39	42
9	I/7 - I/8	45	49			7		1	1			1	6	45	48
10	I/8 - I/9	40	44	12		14		1		1		2	5	40	43
1	I/8 - I/8/1	40	44	20		7		1	1			1	5	40	43
	suma :	350	390	47	0	91	0	10	7	3	2	11	49	350	380
Owińska ul. Dworcowa, Zielona - obwód 2															
11	SO - II/1	40	44			7		1	1			1	5	40	43
12	II/1 - II/2	18	22	12		7		1	1		1		3	18	21
13	II/2 - II/3	18	22			7		1	1			1	3	18	21
14	II/3 - II/4	40	44			14		1		1		2	5	40	43
15	II/4 - II/5	33	37	28		7		1	1			1	5	33	36
16	II/5 - II/6	34	38			7		1	1			1	5	34	37
17	II/6 - II/7	34	38			7		1	1			1	5	34	37
18	II/7 - II/8	41	45	12		7		1	1			1	6	41	44
19	II/8 - II/9	44	48			7		1	1			1	6	44	47
20	II/9 - II/10	42	46	12		7		1	1			1	6	42	45
21	II/10 - II/11	42	46			14		1		1		2	6	42	45
22	II/11 - II/12	22	26			7		1	1		1		4	22	25
23	II/12 - II/13	34	38	13		14		1		1		2	5	34	37
24	II/13 - II/14	44	48	17		7		1	1			1	6	44	47
25	II/14 - II/15	37	41	15		7		1	1			1	5	37	40
26	II/12 - II/12/1	25	29	20		7		1	1		1		4	25	28
	suma :	548	612	129	0	133	0	16	13	3	3	16	77	548	596
	razem :	900	1017	176	4	224	1	26	20	6	5	27	130	900	983

mgr inż. Bohdan Kuroczycki Sanituzyc
 upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr.
 bez ograniczeń 619/73-Pw, 45/80/Pw
 ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4261642
 62-200 Gniezno

mgr inż. Andrzej...
 Upr. do projekt. 1901/1903
 Upr. do nadz. i kier. rob. elektr. 45/80/Pw
 Rob. elektr. 45/80/Pw
 ul. Zielna 6, 62-200 Gniezno
 tel. 61/424 16 59