GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ
Tel 784 61 22 48 120, e-mail:biuro@gpvt.pl

Wykaz zmian:	Etap/str.	Uwagi/zmiana	Nadzór-data/podpis	WENTYLACJA
Zespół:	USZAD GMINY CZERMIN/AK UL. ZKOŁOWA 39, 62-004 CZERMIN/AK			
Nazwa projektu:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZEBOWICH			
Lokalizacja inwestycji:	DZIAŁKA NR 191/4 CHRZEBOWICH			

Opracował(a):	Rysował:	mgr inż. Bolo Bolo	tel.		
	Sprawdził(a):	mgr inż. Bolo Bolo	tel.		
		up. pkt. 2, www.mgr.pl/mgr/pl/kontakt			
Rysunek nr:	INSTALACJA WENTYLACJI HEOL 1 CHŁODU TECH. RZUT PARTERU				
Data rozpoczęcia projektu:	Etap:	Data:	Nr rysunku:	Skala:	
Data realizacji:	11.2015	5-041	1:50		
Uwagi dodatkowe:	UWAGA PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WZAKRESIE UWAGI BRAKUJĄCE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM				
	© Kopiowanie bez zgody autora zabronione. Projekt chroniony na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.				

0,1
PRZEDSIONEK
pyłki grzesowe
A: 3,67 m2

HALL 0,02 + SZATNIA 0,03
nawiew
2 x 110 = 220 m3/h
wywiew
1 x 220 = 220 m3/h

WC 0,07
nawiew
1 x 170 = 170 m3/h
wywiew
1x120 + 1x50 = 170 m3/h

SZATNIA TRENERA 0,06
nawiew
1 x 170 = 170 m3/h
wywiew
1 x 170 = 170 m3/h

SZATNIA 0,08
nawiew
1 x 130 = 130 m3/h
wywiew
1 x 130 = 130 m3/h

WC NIEPEŁN. 0,10
nawiew
1 x 50 = 50 m3/h
wywiew
1 x 50 = 50 m3/h

SZATNIA 0,12
nawiew
1 x 130 = 130 m3/h
wywiew
1 x 130 = 130 m3/h

PRYSZNICE 0,11
nawiew
1 x 400 = 400 m3/h
wywiew
5x70+1x50=400 m3/h

WC 0,15
nawiew
1 x 50 = 50 m3/h
wywiew
1 x 50 = 50 m3/h

SZATNIA 0,13
nawiew
1 x 130 = 130 m3/h
wywiew
1 x 130 = 130 m3/h

PRYSZNICE 0,16
nawiew
1 x 400 = 400 m3/h
wywiew
5x70+1x50=400 m3/h

SZATNIA 0,17
nawiew
1 x 130 = 130 m3/h
wywiew
1 x 130 = 130 m3/h

POM. TECH. 0,04
nawiew
1 x 30 = 30 m3/h
wywiew
1 x 30 = 30 m3/h

WC NIEPEŁN. 0,05
nawiew
1 x 50 = 50 m3/h
wywiew
1 x 50 = 50 m3/h

KORYTARZ 0,19
nawiew
1 x 90 = 90 m3/h
wywiew
1 x 90 = 90 m3/h

WEZEŁ SANITARNY 0,20
nawiew
1 x 150 = 150 m3/h
wywiew
3 x 50 = 150 m3/h

WEZEŁ
SANITARNY 0,21
nawiew
1 x 130 = 130 m3/h
wywiew
2 x 50+1x30=130 m3/h

KORYTARZ 0,18
nawiew
2 x 110 = 220 m3/h
wywiew
2 x 70+1x50+1x30 = 220 m3/h

PRZEDSIONEK 0,09
nawiew
2 x 130 = 260 m3/h
wywiew
1 x 260 = 260 m3/h

PRZEDSIONEK 0,14
nawiew
2 x 130 = 260 m3/h
wywiew
1 x 210 +1x50 = 260 m3/h

MAG. SPRZĘTU 0,22
nawiew
1 x 130 = 130 m3/h
wywiew
1 x 130 = 130 m3/h

MAG. SPRZĘTU 0,23
nawiew
2 x 110 = 220 m3/h
wywiew
2 x 110 = 220 m3/h

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
nawiew 1160 m³/h
wywiew 800 m³/h

HALA SPORTOWA 0,24
nawiew
12 x 1060 = 12720 m3/h
wywiew
4 x 1415 + 5 x 1412 = 12720 m3/h