

**Wydział Infrastruktury
Urzędu Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak**

Dotyczy wydania Warunków Technicznych na odprowadzenie wód z drenażu z terenu inwestycji: budowy płyty boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowie, na podstawie wniosku z dnia 07 sierpnia 2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyraża zgodę na odprowadzenie wód z drenażu boiska do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowie .

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ


1. Projektowane odprowadzenie wód z drenażu z terenu planowanej inwestycji, budowa płyty boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowie, należy zaprojektować z rur PVC-U klasy S o litej strukturze ścianek klasy min. SN 4 łączonych kielichowo.
2. Studnie rewizyjne prefabrykowane z tworzywa, włączenie do sieci poprzez istniejące studnie, lub nabudowanie nowej studni betonowej o średnicy 1,0 m, B-45, W8, włązy żeliwne lub żeliwno-betonowe, wentylowane dla kanalizacji deszczowej, klasy C 250, z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym.
3. Połączenia rurociągu ze studnią z użyciem króćcy dostudziennych, za pomocą wbudowanych fabrycznie przejść szczelnych na uszczelkę klinową.

INNE USTALENIA:

1. Projekt techniczny kanału deszczowego przedstawić do uzgodnienia.
2. Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w stanie odkrytym.

Otrzymują:

1. adresat
2. WI - a/a
3. WKŚ - a/a


**Z-ca Kierownika ds. Dróg
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Ryszard Kroker**

Sprawę prowadzi:
Ryszard Kroker - tel. 61 654 4261