

**Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego
Czerwonak, ul. Przemysła II, W.Łokietka**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna 110mm	stup AL 7 + fundament zgodnie z opisem	wysięgnik h-1, 18; ε =1; kąt 5° pojedynczy	oprawa LED dwukomorowa 68W zgodnie z opisem	złącze oświetleniowe typu IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód I/3/3												
1	I/3/3 - I/3/3/1	30	34	7	16	1	1	1	1	4	30	36
2	I/3/3/1 - I/3/3/2	38	42	7	8	1	1	1	1	5	38	44
obwód I/3/5												
3	I/3/5 - I/3/5/1	35	39	7	24	1	1	1	1	5	35	41
4	I/3/5/1 - I/3/5/2	28	32	7	0	1	1	1	1	4	28	34
5	I/3/5/2 - I/3/5/3	35	39	7	8	1	1	1	1	5	35	41
suma :		166	186	35	56	5	5	5	5	24	166	196