

tabela nr 2

OBLICZENIA

urządzenie	Pz [kW]	Prąd [A]	kabel	Id [A]	ku	Id*1,45	I2 [A]	zabezp. In [A]	
ZK-RG	20,8	32,0	YKY 5x16	80	1,00	116,0	51	NH2	32
RG-piec	4,0	6,1	YDY 5x2,5	25	0,80	29,0	23	P312	16
RG-zmywarka	1,0	4,6	YDY 5x2,5	25	0,80	29,0	23	P312	16
RG- agregat wody lodowej	5,0	7,7	YKY 5x2,5	25	0,80	29,0	23	C	16
RG- klimatyzator - jedn. zewn.	3,0	13,9	YKY 5x2,5	25	0,80	29,0	23	C	16
RG- centrala wentylacyjna	1,4	2,2	YKY 5x2,5	25	0,80	29,0	23	C	16
RG-TKOT	1,0	1,5	YDY 5x4	34	0,80	39,4	23	C	16
RG-SSO	1,1	1,8	YKY 5x6	43	0,80	49,9	23	C	16
SO-oświetlenie zewnętrzne	0,8	3,9	YKY 3x4	34	0,80	39,4	23	C	16