



URZĄD GMINY CZERWONAK		
DATA WPŁYWU	16 -01- 2017	
L.dz. <u>624</u> zst. Poznań, 2017-01-11		

Numer pisma: DW/IBM/361/1821/2017
Numery spraw: IBM/80-9-1/13/2017


16.01.2017

Michnowicz Staszewski Architekci
Dąbrówki 2B/4
61-501 Poznań

Dotyczy: **Zaopiniowania lokalizacji elementów wyposażenia placu zabaw względem podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 330/5 w Koziegłowach, os. Karolin, obręb Koziegłowy.**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzić przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. W wyniku prowadzonych robót przykrycie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla kanalizacji 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania przekrój z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
4. Jednocześnie informujemy, że w zakresie kanalizacji deszczowej należy zwrócić się go właściwego gestora sieci tj. do Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:
projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:
Gmina Czerwonak
Źródłana 39
62-004 Czerwonak

ME

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU

Ewelina Błotnicka
Starszy Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej