

OPINIA 2439/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Z 2001 r. nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia : **Przebudowa sieci teletechnicznej Netia S.A.**Dla : **Gmina Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak**Na zlecenie z dnia : **21.06.2010 r.** Znak :Data wpływu zlecenia do zespołu : **21.06.2010 r.**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację n/w obiektu.

**Obręb: Koziegłowy ul. Podgórna i Polna dz. 161/8, 161/7, 300, 301/8, 301/5, 302, 303/3,
147/5, 147/8, 148/8, 292/1, 293, 294/4, 294/3, 294/2, 294/1, 312/3, 309/3
gmina: Czerwonak powiat poznański woj. wielkopolskie****Uwagi i zalecenia:****OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ:**

Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o.**ODDZIAŁ ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU POZNAŃ:**

Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów.

W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie.

Na czas wykonywania robót przy wykopach większych niż 0,6 m sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.

Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-91/M-34501.

Zachować odległości normatywne od istniejącej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. (Dz. U. nr 97 poz. 1055).

W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca musi zgłosić się w WSG RDG Poznań Północ ul. Gdyńska 47 p. J. Pieterek.

Studnie kablowe lokalizować w odległości min. 0.5 m od sieci gazowej.

NETIA S.A.:

Uzgodniono pismem E/W/10/1220/KS z dnia 25.02.2010 r.

INEA S.A.:

Bez uwag.

TP S.A.:

Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, odkryte urządzenia teletechniczne zabezpieczyć i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót.

O terminie rozpoczęcia prac powiadomić Z.T. Poznań Miasto Os. Przyjaźni 116.

ENEA OPERATOR Sp. z o. o. :

W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do kabla energetycznego wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć. Zachować normatywną odległość. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Rejonie Energetycznym Poznań –Centrum ul. Panny Marii 2.

Potwierdza się zgodność odpisu - kopii z oryginałem

Poznań, dnia.....r.

