

Poznań, 2018-03-08

Numer pisma: DW/IBM/422/13076/2018

Numery spraw: IBM/80-9-1/120/2018

**Pracownia Projektowa Drogowiec
Główna 52/3
61-007 Poznań****Dotyczy: Budowy ulicy Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach gm. Czerwonak**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu drogowego informujemy, że po zapoznaniu się z przedłożonym projektem przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studzienek kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z włączami od studzienek kanalizacyjnych.
6. Wszystkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan.
7. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci kanalizacji sanitarnej - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.

Załącznik: 1 egz. projektu drogowego

Sprawę prowadziła: Olga Stachowska tel: 61 8359 320

e-mail: olga.stachowska@aquanet.pl

AQUANET
BIURO ROZWOJU MAJĄTKU
Olga Stachowska
Czwelina Borys
Starszy Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej**Otrzymują:****Gmina Czerwonak**
Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Zrodłana 39
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.plDział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl