



Legenda:

Projektowany słup i oprawa oświetlenia ulicznego wg uznania Inwestora o mocy źródła światła do 150W



Projektowany słup aluminiowy, anodowany, o wysokości 7m w kolorze C-45 INOX z wysięgnikiem pojedynczym, lukowym (zwyżka - 1m / wysięg - 1m) prod. ROSA Tychy i oprawą energooszczędną ledową typu TECEO 1 48 LED 113W prod. SCHREDER POLSKA z systemem redukcji mocy lub równoważne

UWAGI:

1. Kabel układać na głębokości 0,6m (na skrzyżowaniu z drogami 1,2m) w ziemi.
2. Słupy oświetleniowe zabudowywać w odległości 0,5m od granicy działek prywatnych.
3. Kable przy podejściu do fundamentu słupa układać w rurze osłonowej karbowanej gładkiej fi 50mm2.
4. Na skrzyżowaniu projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kabel układać w rurze osłonowej typu DVK-110 o dł. L=1m
5. Na końcach kabli pozostawić zapasy dł. 1,5m.
6. Miejsca skrzyżowań kabli z innymi urządzeniami na i podziemnymi pokazano na tym rysunku, a sposób ich wykonania na rys. A/4 i B/4.



PROJEKTOWANIE I NADZÓR ELEKTRYCZNY

ARTUR MIELCAREK
NOWA DĄBROWA 57B
64-200 WOLSZTYN

artur@mielcarek.eu | 696 - 424 - 551 | www.mielcarek.eu

OPRACOWANIE	Projekt budowlany sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie placu	
PROJEKTANT	inż. Artur Mielcarek	
OPRACOWANIE	Data	SKALA
	lipiec 2016	1:500
	Rys. nr	1

Projekt zagospodarowania.
Trasa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Sekcja: 6.179.12.12.4.1 ; 6.179.12.12.4.2 ; 6.179.12.12.4.3 ; 6.179.12.12.4.3

Punkty osnowy o numerach: 100550
podlegające ochronie art.15, art 48 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z2010r. Nr
97 poz. 1287 z późn. Zmianami)

Stan aktualny na dzień 12.05.2016
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Jednostka ewidencyjna: Czerwonak 302104_2
Obręb : Czerwonak 0002
Układ współrzędnych płaskich: 2000/18
Układ wysokościowy: Amsterdam

Dziatka: 18/8
Arkusz: 21

GKG.4141.4368.2016

Wykonad:

inż. Krzysztof Gzyl
geodeta pomiarowy Nr 20958
tel. 694 704 402



"KGMitar" Krzysztof Gzyl
ul. Chocimska 39 64-200 Szamotuły
NIP 781194-30-18 E-mail: k.gzyl@op.pl
tel. 694 704 402, www.kgmitar.pl

URZĄD GMINY w Czerwonaku
62-004 Czerwonak, ul. Zróżana 39

Załącznik do ...

Nr WKS.1021.24.31.2016

Data: 11.08.2016



STAROSTA POZNAŃSKI

Poświadczam, iż niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

Opis: P. 30.04.2016. 7.11.9
3.1-05-2016
(licznik ewidencyjny materiału zasobu - operat techniczny)
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Krzysztof - rzak
Starszy Inspektor
PODZIAK w Poznaniu
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)