



URZĄD GMINY CZERWONAK
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 20.09.2012 r.

WD.7021.14.16.2012

Urząd Gminy Czerwonak
Wydział Inwestycji
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03 września 2012r. Gmina Czerwonak opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego oświetlenia parkowego skweru wzdłuż ul. Leśnej w Czerwonaku (dz. nr 107, ark. mapy 9, obręb geod. Czerwonak) w zakresie projektowanego włączenia oświetlenia parkowego do istniejącej linii oświetleniowej w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
3. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
4. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
5. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
6. Należy uzyskać opinię Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej, ul. Jackowskiego 18, Poznań.

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Kierownik
Wydziału Zarządzania Drogami
Alicja Wawrzyniak
Alicja Wawrzyniak

Sprawę prowadzi: Alicja Wawrzyniak
tel. 61 65 44 247.

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. A. Wawrzyniak
Upr. do projektowania i nadzoru
Upr. do nadzoru nad robotami ziemnymi
Rob. drogowo-transportowe
ul. Zielna 10, 62-200 Gniezno
tel. 61/424 16 59

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

024