

Czerwonak, dnia 23.09.2014 r.

WD.7021.10.22.2014


Projektowanie i Nadzór Elektryczny
Artur Mielcarek
Nowa Dąbrowa 57 B
64 - 200 Wolsztyn

W odpowiedzi na wniosek opiniujemy pozytywnie lokalizację projektowanej trasy kabla oświetleniowego i lamp w m. Czerwonak ul. Kręta (dz. nr 86,111,113 z ark. mapy 22 i dz. nr 1 z ark. mapy 2 obręb Czerwonak) oraz ul. Krótka (dz. nr 99, 75 z ark. mapy 22 obręb Czerwonak) w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn lub równoważne z modułem autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej.
3. Zasilanie projektowanej linii kablowej oświetlenia drogowego włączyć w istniejącą SO na słupie na ul. Krótkiej.
4. Istniejące oprawy oświetleniowe będące własnością ENEOS wyłączyć z eksploatacji, po wybudowaniu nowego oświetlenia drogowego.
5. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
6. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
7. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
8. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a


Z up. Wójta
Eugeniusz Chądupniczak
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi: Waldemar Marciniak
Tel. 61 65 44 271