

URZĄD GMINY CZERWONAK		
DATA WPLYWU	20-01-2019	
L. dz. 0.17184.2019		Pencki

Poznań, 2018-12-12

Numer pisma: DW/IBM/361/69451/2018  
Numery spraw: IBM/80-9-1/1247/2018**Biuro Inżynierskie Dukt Wojciech  
Andrzejak  
Poznańska 38  
62-070 Dopiewo**

Dotyczy: **Zaopiniowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 obejmującej budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od Czerwonaka do Miękowa, gm. Czerwonk z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące informacje:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współdziałaniu pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
5. Trasę projektowanego uzbrojenia należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załącznik:  
plan zagospodarowania - fragment

*Otrzymują:*  
**Gmina Czerwonak  
Źródłana 39  
62-004 Czerwonak**

**ME**

**AQUANET**  
BIURO RÓZWOJU MIAJĄTKU  
*Ewelina*  
Ewelina  
Starszy Specjalista ds. Gospodarstwa  
Dokumentacji Projektowej