



DETAL B:

1. IZOLACJA PRZECIWWODNA-DWA RAZY EMULSJA NA BAZIE DYSPEKSI WODNEJ
2. FOLIA IZOLACYJNA FUNDAMENTOWA
3. LISTWA PRZYPODŁOGOWA W SYSTEMIE
4. PROFIL STARTOWY IZOLACJI TERMICZNEJ
5. TYNK MOZAIKOWY - W STREFIE COKÓŁOWEJ - 10 cm PONIŻEJ OPASKI

C

POSADZKA NA GRUNCIE

- PŁ. GRES. PRZEMYSŁOWE 1,5cm; układać metodą wibracyjną na półsucho, zgodnie z technologią producenta, gr. 3-6cm, dylatowac zgodnie z opisem konstrukcyjnym.
- POSADZKA BETONOWA B30 gr. 12cm, zbrojenie rozproszone w postaci fibry 25kg/m³, płytę posadzkową dylatowac zgodnie z opisem konstrukcyjnym.
- IZOL. TERM. - polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 10cm, wsp. $\lambda=0,035$ W/mK, wytrzymałość na ściskanie >700kPa, np. PŁYTY FLOORMATE 700-A firmy DOW
- 2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,2mm
- PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr. 5cm, zagruntowany roztworem asfaltowym
- PODBUDOWA z mieszanki piaskowo-żwirowej, uziarnienie 0-32mm gr. 10cm, $E_{v2}>60$ MPa,

S1/S1*

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OD ŚRODKA:

- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY MASZYNOWY Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ WYKOŃCZENIOWĄ
- ŚCIANA KONSTRUKCYJNA MUROWANA Z BLOCKÓW 15MPa gr. 24cm
- IZOLACJA TERMICZNA: STYROPIAN / WEJNA MINERALNA, gr. 16cm $\lambda=0,036$ W/mK
- WARSTWA ZEWNĘTRZNA WYKOŃCZENIOWA:
 - TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - W SYSTEMIE BSO (ETICS)
 - PŁYTKI ELEWACYJNE (FORMAT LICÓWKI) / PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE / PŁYTY HPL

S2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- MONOLITYCZNE ŻELBETOWE GRUBOŚCI 25cm, LUB MUROWANE Z BLOCKÓW BETONOWYCH, WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH FUNDAMENTOWYCH PŁYTAMI ZE STYROPIANU EKSTRADOWANEGO gr. 12cm / 16cm, $\lambda=0,036$ W/mK - DO GŁĘBOKOŚCI MINIMUM -1,0m PONIŻEJ POZIOMU TERENU
- COKOŁY BUDYNKU, BĘDĄCE W WIĘKSZOŚCI PRZEDUŻENIEM ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH OCIEPLONE I WYKOŃCZONE ZEWNĘTRZNIE PŁYTKAMI ELEWACYJNYMI / TYNKIEM MOZAIKOWYM

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE SŁUŻĄCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ,
PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ PARKINGIEM
Czerwonak, ul. Gdyńska
dz. nr geod. 64, 63/1, 63/2; ark. 8, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MSA MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4
TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

PROJEKTOWAŁ

arch. Piotr Staszewski
(gt. projektant)
arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ

DATA I PODPIS

03.2018

SPRAWDZIŁ

arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

03.2018

TREŚĆ RYSUNKU

DETAL - FUNDAMENT

RYСУNEK NR

A-23

BRANŻA

architektura

STADIUM

proj. wykonawczy

INDEKS

0453

DATA

03.2018

SKALA

1:50