


Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa
Izolacja robocza
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa
samoczynne wyłączenie zasilania

- Legenda :
- YAKY 4 x 50 mm² - 20 (35) m
 - YAKY 4 x 35 mm² - 1041 (1244)m
 - oprawy sodowe JET CL2 70W (6 m)
 - oprawy sodowe CIVIC 1 CL2 150W (8m)
 - słupy typu EPSILON 8/1/2+W20
- R < 10 om (uziom słupa)



KS ELEKTRO ul. Zielna 6a 62-200 Gniezno	
NAZWA INWESTYCJI	OSWIETLENIE DROGOWE GMINY CZERWONAK WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KOLEJOWA W MIEKOWIE DO WYLOTU UL. CYSTEREK W OWIŃSKACH
OBJEKT	MIEKOWO UL. KOLEJOWA-OWIŃSKA UL. CYSTEREK
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO W OWIŃSKACH WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczycki Sanitulec-MP/0131/POOE/06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bohdan Kuroczycki Sanitulec-45/80/Pw
DATA	02.2010
SKALA	
NR RYS.	5

mgr inż. Andrzej Kuroczycki Sanitulec
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6, 62-200 Gniezno
tel. 0611 424-16-59

mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Sanitulec
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. 45/80/Pw