

Zestawienie montażowe słupa kablowego K1go-10,5/20 w linii SN-15kV, 3xAFL6-50mm²

1. Żerdź E-10/12, długość 10,5m	-	1szt.
2. Przewód AFL 6-50	-	2m
3. Bednarka ocynkowana 25x4mm	-	3m
4. Połączenie uziemienia	-	1szt.
5. Taśma stalowa do napędu	-	1kpl.
6. Śruba dwustronna M16x350	-	6szt.
7. Element mocujący Ems1	-	2szt.
8. Element zamontowania ogr. przepięć EOS-3	-	1szt.
9. Zawieszenie mostku ZM (M24x140)	-	3szt.
10. Zamocowanie kabla na słup	-	1kpl.
11. Ogranicznik przepięć POLIM D18/N	-	1kpl.
12. Końcówka kabla AFL 6-50	-	3szt.
13. Zestaw napędu NR3c	-	2szt.
14. Odłącznik napowietrzny OUN III20/4UDZ	-	2szt.
15. Głowica napowietrzna 3xPOLT-24D/1X0	-	1kpl.
16. Osłona kabla na słupie rurą AROT SV110	-	1kpl.