



Kablowa linia oświetleniowa
YAKY 4x25 o długości
l=731/841mb + FeZn 25x4

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
DOSTATECZNIE SZYBKE SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

Investor:		Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak	
Projektujący:		Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo	
Temat: Budowa ulicy Gwarnej i Kościelnej w Kicinie wraz z parkigniem przy szkole Etap I: Budowa parkingu przy szkole w Kicinie			
		Rysunek: Oświetlenie uliczne - schemat ideowy	Nr rys: E.2
Data: 03.2013	Studium: Projekt budowlany		
Imię i Nazwisko	Branża:	Nr uprawnień:	Podpis:
inż. Andrzej Szafranski	Elektryczna	111/90/PW	
mgr inż. Michał Szafranski	Elektryczna	WKP/0187/POO/11	