

Czerwonak, dnia 28.10.2015 r.

WKŚ.7021.43.22.2015

Projektowanie i Nadzór Elektryczny
Artur Mielcarek
Nowa Bąbrowa 57 B
64 - 200 Wolsztyn

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanej trasy kabla oświetleniowego i lamp w m. Kliny ul. Trakt dz. nr 24/2 w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn, Philips lub równoważne z modułem autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej.
3. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
4. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
5. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.

Z-ca Kierownika ds. Dróg
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Ryszard Kroker

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ - a/a

Sprawę prowadzi: Waldemar Marciniak

Tel. 61 65 44 271

Inspektor ds. Dróg

Waldemar Marciniak