

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie linii kablowej nn oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonak przy ul. Gdyńskiej

1. Zakres robót

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego

w następującym zakresie:

- montaż okablowania oświetlenia zewnętrznego,
- montaż instalacji uziemień,
- montaż słupów oświetlenia,
- montaż opraw oświetleniowych,
- demontaż słupów oświetlenia,
- demontaż okablowania
- demontaż złącza kablowego.

2. Wskazanie istniejących obiektów budowlanych

- istniejące budynki,
- istniejące linie napowietrzne nn.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- istniejąca infrastruktura podziemna,
- istniejące drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,
- montaż i demontaż słupów oświetlenia, prace w obrębie dźwigu,
- wykopy kablowe.

Prace związane z odłączeniem i podłączeniem do istniejących instalacji elektrycznych należy uzgodnić z Enea Operator .

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robót

- wykopy na całej długości powinny być oznaczone taśmą koloru czerwono-białego zamontowaną na słupkach ostrzegawczych,
- miejsca przejścia pod drogą powinny zostać oznakowane znakami drogowymi informującymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w pobliżu urządzeń pod napięciem należy wywiesić tabliczki ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić instruktaż określony w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.

Przy wykonywanych pracach stosować odzież ochronną, kamizelki odbłaskowe, rękawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie na głowie kasku ochronnego.

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp i sprawni fizycznie, posiadać aktualne badania lekarskie.

7. W obrębie prowadzonej budowy powinny znajdować się w wyznaczonym miejscu środki używane w przypadku zagrożenia życia: tj.; w pełni wyposażona apteczka, koc gaśniczy i inne materiały określone w instrukcji BHP.

Sporządził: Andrzej Szafranski

Andrzej Szafranski
INŻ. ELEKTRYK
Projektant instalacji elektrycznych
Upz. nr 111/99/Pw