


UWAGI

1. ROZDZIELNICA SZAFKOWA NAŚCIENNA TYPU SR-82 ISTNIEJĄCA SZAFKI OZNACZONE * PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA ISTNIEJĄCE NIE WYKORZYSTYWANE APARATY I POŁĄCZENIA - DO DEMONTAŻU
2. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM, ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41: 2009 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE
3. ZABEZPIECZENIE WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ W ZŁĄCZU KABLOWYM: 3xWTN 1 / gG63A
4. KOLOREM ZIELONYM ZAZNACZONO ZMIANY W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI ROZDZIELNICY

PROJEKT WYKONAWCZY

UKŁAD SIECI TN-C-S
 OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

 Forma Funkcji Monika Wróblewska 62-004 Czerwonak ul. Sobieskiego 8 tel. 504270052 architekt@formafunkcji.pl			
projekt	Rozbudowa budynku przy ul. Działkowej w Czerwonaku o urządzenie dźwigowe do transportu osób niepełnosprawnych ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak		
inwestor	Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak		
rysunek	Widok rozdzielnic głównej TG	nr rysunku E5	nr rewizji 0
projektant	mgr inż. Daniel Magoch WKP/0186/POOE/13		skala -:-
			data 06.12.2016