



Klimatyzator ścienny typu split
Sinclair Matrix ASH-24AIM PT
6,5 kW, R410A, masa 63kg
wytyczne elektryczne: 3kW, 9A, 230-1

ciecz/gaz 1/4", 5/8"
izolacja kauczukowa 13 mm np. Thermaflex

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZACJI 63kg

Agregat wody lodowej Aermec typ ANL070°A
16 kW, masa 150kg
wytyczne elektryczne: 5kW, 11A, 400V - 3N - 50 Hz

WENTYLATOR DACHOWY

antena RTV

WYRZUTNIA POWIETRZA

legenda

- zwód poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm
- ⊕ przewód odprowadzający wykonany drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm, połączony poprzez zacisk pomiarowy z uziomem otokowym
- ⊙ sztyca kominowa 1,0 m
- ⊗ zwód pionowy 1,5m

QUATTRO

61-659 Poznań,
ul. Brandstaettera 4
tel.: 0 501 780 369
www.quattroprojekt.pl

E-04
RYS. ME

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	1:50	31 SIERPIEŃ 2013
STADIUM DOK.	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	DATA
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY W KICINIE Kicin, ul. Nowe Osiedle, działka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak		
TEMAT	Projekt budynku świetlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"		
TYTUŁ RYSUNKU	instalacja odgromowa - RZUT DACHU		
Specjalność instalacyjna: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Dukowski	WKP0132/PW0E/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
	IMIE, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN.	DATA I PODPIS