



legenda

- zwód poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm
- ⊕ przewód odprowadzający wykonany drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm, połączony poprzez zacisk pomiarowy z uziomem otokowym
- ⊙ sztyca kominowa 1,0 m
- ⊗ zwód pionowy 1,5m

**QUATTRO** 61-659 Poznań, ul. Brandstaettera 4 tel.: 0 501 780 369 www.quattroprojekt.pl

**E-04** RYS. NR

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	1:50	31 SIERPIEŃ 2013
STADIUM DOK.	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	DATA
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY W KICINIE Kicin, ul. Nowe Osiedle, działka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak		
TEMAT	Projekt budynku świetlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"		
TYTUŁ RYSUNKU	instalacja odgromowa - RZUT DACHU		
Specjalność instalacyjna: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Dukowski	WKPO132/PW0E/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
	IMIE, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN.	DATA I PODPIS