

Wykaz działek - Promnice ul. Świerkowa-Leśna

Lp.	Nr działki	Nazwisko/Nazwiska	Imię/Imiona	Kod pocztowy	Miejscowość	ulica	Nr domu	Nr mieszkania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	215; 43/2	Gmina Czerwonak		62-004	Czerwonak	Źródłana	39	

mgr inż. Bohdan KurcZYCKI Sanituzycyz  
 upr. do projekt. nadz. i kier. ob. elektr.  
 bez ograniczeń 619 778 778 PW, 45,80/11 w  
 ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4261642  
 62-200 Gniezno

mgr inż. Andrzej KurpcZYCKI Sanituzycyz  
 Upr. do projekt. WKP/0131/POC/05/06  
 Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/POC/05/04  
 Rob. elektr. bez ograniczeń  
 ul. Zielenia 6A, 62-200 Gniezno  
 tel. 61 424 15 69



**czerwonak**  
zobacz więcej

Czerwonak, dnia 09.12.2013r.

WD.7021.14.28.2013-2

KS ELEKTRO  
Andrzej Kuroczycki Saniutycz  
ul. Zielna 6A  
62 - 200 Gniezno


W odpowiedzi na wniosek opiniujemy pozytywnie lokalizację projektowanej trasy kabla oświetleniowego i lamp w rejonie skrzyżowania ul. Świerkowa - Leśna w m. Promnice (dz. nr 43/2 i 215 z ark. mapy 4 obręb Promnice) w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn lub równoważne.
3. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
4. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
5. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Z up. Wójta  
Eugeniusz Chałupniczak  
Zastępca Wójta



Sprawę prowadzi:  
Waldemar Marciniak tel. 61-65-44-271