



Czerwonak, dnia 21.10.2010 r.

WD.7044-23-2/10

**Urząd Gminy Czerwonak**  
**Wydział Inwestycji**  
**ul. Źródłana 39**  
**62-004 Czerwonak**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 września 2010r. Gmina Czerwonak opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego oświetlenia ulicy Wiśniowej w m. Potasze (dz. 411/4 z ark. mapy 7obręb Owińska) oraz ulicy Czereśniowej w m. Potasze (dz. nr 410/18, 409/1, 408, 406/13,405/6, 405/7 i 404/11 z ark. mapy 7 obręb Owińska), w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe, odtworzenie nawierzchni jezdni warstwą grubości 15cm z łucznią betonowego (warstwa grubości 10 cm o frakcji od 31,5 do 63 mm oraz górna warstwa grubości 5 cm o frakcji od 0 mm do 31,5 mm). Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
3. W obrębie pasa drogowego urządzenie wbudować w rurze ochronnej.
4. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
5. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. W przypadku wystąpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi będącej własnością gminy, w/w projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela.
7. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
8. Należy uzyskać opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. Jackowskiego 18, Poznań.

410/19  
dopisano  
dnia  
18.04.11  
Kierownik  
Wydziału Zarządzania Drogi  
Alicja Wawrzyniak

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Z up. Wójta  
Eugeniusz Chałupniczak  
Zastępca Wójta

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

inż. Wojciech Niedzielski  
upr. bud. 405/87/Pw  
członek OIIB nr WKP/IE/3485/01

Sprawę prowadzi: Alicja Wawrzyniak  
tel. 61 65 44 247.

## OPINIA 4117/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia : *Linia eNN oświetlenia drogowego*Dla : *Urząd Gminy Czerwonak  
ul. Źródłana 39  
62 – 004 Czerwonak*Przewodniczący  
Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej*dopisano w druku June 1*  
Katarzyna KisielNa zlecenie z dnia : *05.10.2010 r.* Znak :Data wpływu zlecenia do zespołu : *05.10.2010 r.*

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację n/w obiektu.

<i>obręb Owińska</i>	<i>ul. Czereśniowa, Wiśniowa</i>	<i>dz. 411/4, 410/14, 410/18, 410/19,</i>
		<i>409/1, 406/13, 405/6, 409/11</i>
<i>gmina Czerwonak</i>	<i>powiat poznański</i>	<i>woj. wielkopolskie</i>

Uwagi i zalecenia:**OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ :**

Bez uwag.

**WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o.****ODDZIAŁ ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU POZNAŃ :**

Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów.

W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie.

Na czas wykonywania robót przy wykopach większych niż 0,6 m sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.

Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-91/M-34501.

Zachować odległości normatywne od istniejącej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca musi zgłosić się do RDG

- Poznań Północ – ul. Gdyńska 47 p. J. Pieterek.

**NETIA S.A. :**

Bez uwag.

**INEA S.A. :**

Bez uwag.

**TP S.A. :**

Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. Odkryte w trakcie robót ziemnych urządzenia, należy zabezpieczyć i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót, w stanie nienaruszonym. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić z 7 – dniowym wyprzedzeniem (tel. 61 886 86 30, fax. 61 886 86 31). Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres: Telekomunikacja Polska SA

Pion Technicznej Obsługi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu

Dział Utrzymania Sieci

ul. Piłsudskiego 20, 61 – 246 Poznań

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



**ENEA OPERATOR Sp. z o. o. :**  
Projekt techniczny uzgodnić branżowo.

**REGIONALNY WĘZEL ŁĄCZNOŚCI :**  
Bez uwag.

**AQUANET S.A. :**  
Nie dotyczy.

**ZDP :**  
Nie dotyczy dróg powiatowych.

**POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO – SIECIOWE :**  
Bez uwag.

**PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU :**  
**UWAGI I ZALECENIA :**

Dokreślono projektowane przyłącze telekomunikacyjne ZUDP 2178/2010 i przyłącza wodociągowe ZUDP 2860/2008, ZUDP 5099/2007.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z późniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, że straci ważność gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. ( Dz. U. Nr 38 poz. 455 ).

5. Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

6. Integralną częścią opinii ZUDP jest mapa z naniesioną projektowaną inwestycją wraz z pieczęcią uzgodnienia.

7. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Gminy Czerwonak.

Przedłożony projekt został przez komisję Zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji Zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

**Uwaga:** uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Kopię opinii wraz z załącznikiem mapowym należy udostępnić wykonawcy terenowemu.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
inż. Wojciech Niedzielski  
upr. bud. 40567/Pw  
członek OIB nr WKP/IE/3485/01

**Z upoważnienia Starosty Poznańskiego**  
*Katarzyna Kisiel*  
Katarzyna Kisiel  
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
PODGIK w Poznaniu

(podpis przewodniczącego zespołu z imienną pieczęcią z upoważnienia starosty)