

Czerwonak, dnia 14.07.2016 r.

WKŚ.7012.10.2016


**Pan
Wojciech Ziółek
Os Leśne 15b/63
62-028 Koziegłowy**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czerwonak opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowlany przebudowy odcinka ulicy Źródlanej w m Czerwonak zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową z dnia 04.07.2016 r. z następującymi uwagami:

- na zjazdach zastosować krawężnik najazdowy jako obniżony,
- w projekcie przewidzieć wykorzystanie kostki rozbiórkowej na nawierzchnię opasek i chodników,
- w projekcie przedstawić szczegół konstrukcyjny wyniesionego przejścia dla pieszych
- przewidzieć wymianę wpustu ulicznego na skrzyżowaniu z ul. Rolną
- przeanalizować użycie siatek zbrojonych w miejscach gdzie występują przekopy po kanalizacji, spękania nawierzchni spowodowane prawdopodobnie słabszą konstrukcją.

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ - a/a


**Z-ca Kierownika ds. Dróg
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska**

Ryszard Kroker

Sprawę prowadzi:
Ryszard Kroker tel. 61-65-44-261