

Czerwonak , dnia 28.09.2015r.

WKŚ.7021.43.19.2015

**Wydział Infrastruktury
I Funduszy Europejskich**

w/m

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego**


- A. Charakter i lokalizacja obiektu.
oświetlenie ul. Grabowa I Dąbrówki w m. Dębogóra
- B. Moc przyłączeniowa **0,625 kW**
- C. Miejsce przyłączenia
Istniejące szafka oświetlenia ulicznego SO przy ul. Dębowej w m. Dębogóra
- D. Dane do przyłączenia obiektu do sieci
- **przystosować istniejące urządzenia do wzrostu mocy I aktualnych potrzeb**
 - **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO przedlicznikowe - 10A**
 - **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO przystosować do nowo projektowanego oświetlenia - wyprowadzić kablem YAKY 4x35mm² nowy obwód nr III w ul. Grabową**
 - **z istniejącego słupa I/1 w ul. Dębowej wyprowadzić kabel zasilający YAKY 4x35mm² do nowo projektowanego oświetlenia ul. Dąbrówki**
 - **w przypadku wzrostu mocy powyżej wynikającego z umowy wystąpić do ENEA Operator o jej zwiększenie**
 - **układ pomiarowy pozostaje bez zmian**
 - **instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty**
- E. Data ważności warunków przyłączenia
2 lata od daty ich doręczenia

otrzymują:

- 1 Adresat
- 2 WKŚ - a/a

Sprawa prowadzi:

Waldemar Marciniak tel 61 65-14-271


Waldemar Marciniak
Wydział Infrastruktury i Funduszy Europejskich
Czerwonak, dnia 28.09.2015r.