



Łopuchówko 7 czerwca 2010r.

Zn. spr.: NU-212-4/17/2010  
za potwierdzeniem odbioru

**KS ELEKTRO**  
**Andrzej Kuroczycki Saniutycz**  
**ul. Zielna 6a**  
**62-200 Gniezno**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 20.04.2010r. dotyczącego uzgodnienia kabla przyłącza energetycznego nn.0,4kv **Nadleśnictwo Łopuchówko** informuje, iż uzgadnia przebieg projektowanej trasy kabla przyłącza energetycznego nn. 0,4kv oświetlenia ulicznego wg załączonej dokumentacji projektowej. Na terenie części działki ewidencyjnej nr 500 ( część oddziału 105~b) obręb Bolechowo Gmina Czerwonak na odcinku 3mb. Uzgodnienie trasy przebiegu nastąpi na następujących warunkach:

- bez zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w m.p.z.p
- bez wyłączenia z produkcji leśnej
- gospodarkę leśną prowadzić będzie Nadleśnictwo z uwzględnieniem celów i zadań określonych w planie urządzania lasu
- po ukończeniu prac ziemnych powierzchnia winna zostać przywrócona do stanu pierwotnego
- wszystkie prace na przedmiotowym terenie powinny być wykonywane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną

Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z wejściem na teren Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko.

Przed planowanym terminem wykonania inwestycji (**minimum dwa tygodnie**) należy zgłosić się w nadleśnictwie w celu podpisania następujących umów:

1. Umowy na stałe zajęcie gruntu (z inwestorem)
2. Umowy na czasowe zajęcie gruntu na czas budowy (z wykonawcą)

Jednocześnie Nadleśnictwo informuje, iż nalicza opłatę za uzgodnienie projektu w wysokości 313,00zł +VAT.



Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Czerwonak
2. Leśnictwo Annowo

NADLEŚNICZY  
*[Signature]*  
mgr Art. Chybiński Szeląg

Poznań, dnia 15.12.2009 r.

STAROSTA POZNAŃSKI

**OPINIA 4877/2009**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7 d pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455)

Przedmiot uzgodnienia : **Linia eNN oświetlenia drogowego**

Dla : **Gmina Czerwonak  
ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak**

Na zlecenie z dnia : **25.11.2009 r.**

Data wpływu zlecenia do zespołu :

**25.11.2009 r.**

Znak :

Przewodniczący  
Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
*do pisma nr 4244/09 Kisek*  
Katarzyna Kisek

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację n/w obiektu.

**obręb Bolechowo m. Promnice ul. Topolowa dz. 20/3, 18/4, 19/5, 17, 337/14, 338/2, 337/6, 337/5, 339, 500.  
gmina Czerwonak powiat poznański woj. wielkopolskie**

**Uwagi i zalecenia:**

**OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ:**  
Bez uwag.

**WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o.  
ODDZIAŁ ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU POZNAŃ:**

Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów. W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie.

Na czas wykonywania robót przy wykopach większych niż 0,6 m sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.

Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-91/M-34501.

Zachować odległości normatywne od istniejącej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. (Dz.U. nr 97 poz. 1055) z 11.09.2001 r.

O terminie rozpoczęcia robót powiadomić – Rejon Dystrybucji Gazu Poznań Północ

ul. Gdyńska 47. J. Pieterek. Słupy oświetleniowe zlokalizować w odl. min. 0,5m od sieci gazowej.

**NETIA S.A.:**

Bez uwag.

**TP S.A.:**

Zachować normatywne odległości w pionie i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, odkryte urządzenia teletechniczne zabezpieczyć i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót.

O terminie rozpoczęcia prac powiadomić Z.T. Poznań Miasto ul. Bułgarska 55.

**INEA S.A.:**

Bez uwag.

**ENEA OPERATOR Sp. z o. o. :**

Projekt uzgodnić branzowo.

**AQUANET S.A.:**

Na skrzyżowaniach z przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywać ręcznie,

zachowując minimalna odległość pionowa 0,3 m.

## REGIONALNY WĘZEL ŁĄCZNOŚCI:

Bez uwag.

## ZDP:

Nie dotyczy dróg powiatowych.

## PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU:

### UWAGI I ZALECENIA:

dokreślono projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej ZUDP 3838/06, wod-kan ZUDP 4834/09, gazowe ZUDP 3939/09, sieć wodociągowa ZUDP 2272/08.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z późniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, że straci ważność gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. ( Dz. U. Nr 38 poz. 455 ).

5. Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

6. Integralną częścią opinii ZUDP jest mapa z naniesioną projektowaną inwestycją wraz z pieczęcią uzgodnienia.

7. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.


8. W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Gminy Czerwonak.

Przedłożony projekt został przez komisję Zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji Zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

**Uwaga:** uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Kopię opinii wraz z załącznikiem mapowym należy udostępnić wykonawcy terenowemu.

Z upoważnienia Starosty Poznańskiego

  
Katarzyna Kisiel  
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
PODGiK w Poznaniu

.....  
(podpis przewodniczącego zespołu z imienną pieczęcią  
z upoważnienia starosty)