

Czerwonak , dnia 08.09.2015r.

WKŚ.7021.43.14.2015

**Wydział Infrastruktury  
i Funduszy Europejskich**

w/m

**Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego**

- A. Charakter i lokalizacja obiektu.  
**oświetlenie ul. Makowej w m. Czerwonak od skrzyżowania z ul. Polną**
- B. Moc przyłączeniowa **0,16 kW**
- C. Miejsce przyłączenia  
**Istniejące złącze na ul. Polnej przy słupie oświetleniowym należy wymienić na nowe i doposażyć w człon zabezpieczeniowy do oświetlenia ulicznego - ZK+SO**
- D. Dane do przyłączenia obiektu do sieci
- **przystosować istniejące urządzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb**
  - **wymienić istniejące złącze ZK na nowe ZK+SO**
  - **zabezpieczenie w szafce ZK - bez zmian**
  - **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO przystosować do nowo projektowanego oświetlenia - wydzielić nowy obwód nr II ul. Makowa**
  - **w przypadku wzrostu mocy powyżej wynikającego z umowy wystąpić do ENEA Operator o jej zwiększenie**
  - **układ pomiarowy pozostaje bez zmian**
- Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty**
- E. Data ważności warunków przyłączenia  
**2 lata od daty ich doręczenia**

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ - a/a

Z-ca Kierownika ds. Dróg  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

*Ryszard Kroker*

Sprawę prowadzi:  
Waldemar Marciniak tel. 61-65-44-271