



węzeł - W1, W11, W14, W18




- 1 - istniający wodociąg o średnicy Dn100
- 2 - łącznik rurowy uniwersalny o średnicy Dn100mm
- 3 - projektowany wodociąg PE Dz110/6,6mm PE100 SDR17 PN10

węzeł - W2




- 1 - projektowany wodociąg PE Dz110/6,6mm PE100 SDR17 PN10
- 2 - obejma do nawiercania z obrotowym odejściem PE100 SDR11 Dn110/25mm
- 3 - żeliwna zasuwa odcinająca ze złączem ISO do rur PE Dn25mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
- 4 - projektowany wodociąg PE Dz25/2,0mm PE100 SDR17 PN10

węzeł - W3, W8-W12, W9-W13, W17-W20



- 1 - projektowany wodociąg PE Dz110/6,6mm PE100 SDR17 PN10
- 2 - obejma do nawiercania z obrotowym odejściem PE100 SDR11 Dn110/32mm
- 3 - żeliwna zasuwa odcinająca ze złączem ISO do rur PE Dn32mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
- 4 - projektowany wodociąg PE Dz32/2,0mm PE100 SDR17 PN10


węzeł - W7



- 1 - projektowany wodociąg PE Dz110/6,6mm PE100 SDR17 PN10
- 2 - obejma do nawiercania z obrotowym odejściem PE100 SDR11 Dn110/50mm
- 3 - żeliwna zasuwa odcinająca ze złączem ISO do rur PE Dn50mm, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
- 4 - projektowany wodociąg PE Dz50/3,0mm PE100 SDR17 PN10

WĘZEŁ W4, W5, W6, W7, W9, W16

Łuk segmentowy 1-30° Dz110mm PE100



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl		INWESTOR Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak		
TEMAT: Budowa ulicy Południowej w Promnicach				
RYSUNEK: Schemat montażu			NR S-3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ KWIATKOWSKI	WKP/IS/0295/13 SANITARNA	12.2015	<i>PK</i>
OPRACOWUJĄCY	INŻ. TOMASZ PROTASEWICZ		12.2015	<i>PT</i>
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARTUR SZKOP	WKP/IS/0318/09 SANITARNA	12.2015	<i>SzKop</i>
BRANŻA SANITARNA	STADIUM PB-W	ROK OPRACOWANIA 2015	NR UMOWY WI.272.6.7.14 z DNIA 06.06.2014	SKALA I:-