




Zarządzenie  
Jakość  
ISO 9001:2008  
Systemy zarządzania monitorowane



URZĄD GMINY CZERWONAK  
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak



WD.55440-149-3/11

Czerwonak, dnia 05.10.2011r.


**Urząd Gminy Czerwonak  
Ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03 października 2011r. Gmina Czerwonak opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanej przebudowy linii kablowej SN iNN w drodze gminnej: ul. Źródłana w m. Czerwonak (dz. nr 87 z ark. mapy 4 obręb Czerwonak), w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszego pisma mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe, odtworzenie nawierzchni jezdni oraz szerokości wykopu warstwą grubości 15 cm z tłuczni betonowego (warstwa grubości 10 cm o frakcji od 31,5 do 63 mm oraz warstwa grubości 5 cm o frakcji od 0 do 31,5 mm). Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
3. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
4. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
5. W przypadku wystąpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi będącej własnością gminy, w/w projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela.
6. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
7. Należy uzyskać opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. Jackowskiego 18, Poznań.

otrzymują:

1. Adresat
2. WD – a/a

  
Z up. Wójta  
Eugeniusz Chałupniczak  
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi: Bogna Żelazna  
Tel: 061-65-44-261