



**URZĄD GMINY CZERWONAK**  
**ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak**



Czerwonak dnia, 11.10.2010 r.

WD.7044-21-2/10

**Urząd Gminy Czerwonak**  
**Wydział Inwestycji**  
**ul. Źródłana 39**  
**62-004 Czerwonak**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 sierpnia 2010 r, Gmina Czerwonak opiniuje pozytywnie trasę projektowanego oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 196 – Koziegłowy i Czerwonak – ul. Gdyńska.

*Eugeniusz Chalupnicki*  
Zastępca Wójta

otrzymują:

1. Adresat
2. WD – a/a

Sprawę prowadzi: Alicja Wawrzyniak  
tel. 61 65 44 247.

*Protokołem uchwały nr 10/2010m.*

tel. 061 65-44-204, fax 061 8420-270,  
www.czerwonak.pl, kancelaria@czczerwonak.pl  
NIP 777 17 69 331  
REGON 080 493 008

KONTO BANKOWE  
Bank Zachodni WBK S.A. Oznaczenie  
16 1000 1727 0000 0001 8793 9417

GDZINY PRACY URZĘDU:  
pon. 8.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00,  
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:  
pon. 8.00-16.30, wtorek-piątek 8.00-14.30



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPLYWU	21 PAŹ. 2010
L.dz. 14017	zał. ....

Poznań, 14 października 2010r.

WZDW. 32. 73350/178/10

Dotyczy: budowy oświetlenia drogowego  
w m. Koziegłowy, Czerwonak  
zał: - 1 kpl. map (7 szt.) + porozumienie

Urząd Gminy Czerwonak  
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Odpowiadając na wniosek nr WI.2225-21-5/09 z dnia 23 sierpnia 2010r. uzupełnionego pismem nr WI.2225-21-1-8/09 z dnia 29 września 2010r; ws. budowy oświetlenia drogowego w m. Owińska, ul. Poznańska, gm. Czerwonak w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murowana Goślina-Wągrowiec (dz. nr 120/3, 120/2, 120/1, 299/3, 299/2, 123/4, 301/4), Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że uzgadnia lokalizację przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 jak zaznaczono na mapach stanowiących załącznik do niniejszego pisma przy zachowaniu następujących warunków:

1. Projektowaną linię kablową oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetleniowymi należy zlokalizować w odległości 0,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
2. W przypadku gdy odległość od słupa oświetleniowego do granicy działki będzie mniejsza niż 3,0 m (pas rezerwy dla ścieżki pieszo-rowerowej) słupy oświetleniowe należy zlokalizować bezpośrednio przy granicy pasa drogowego;
3. Przejścia poprzeczne pod zjazdami, innymi drogami wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przeciskową lub przewiertem w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej terenu (w pasie drogowym) do górnej krawędzi rury ochronnej, komory przeciskowe zlokalizować poza zjazdem, drogą w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od ich krawędzi. Rurę ochronną należy wyprowadzić poza krawędź zjazdu, drogi na odległość nie mniejszą niż 1,0 m;
4. Po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego;
5. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zmianami) przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę projekt budowlany opracowany zgodnie z warunkami niniejszej decyzji należy uzgodnić z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 196 należy zwrócić się bezpośrednio do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Do wniosku należy dołączyć:

- odpis decyzji o pozwoleniu na budowę;
- zatwierdzony przez WZDW w Poznaniu projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. ws. szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729. Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz RDW w Gnieźnie;
- podpisane porozumienie na realizację robót w pasie drogowym drogi nr 196, którego 2 egz. przesyła się do Urzędu Gminy Czerwonak. Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odesłać do WZDW w Poznaniu powołując się na numer pisma.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Czerwonak  
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak + zał.
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie + zał.
3. aa.+ zał.

DYREKTOR

(1)

Marek Kmiecik