

Czerwonak, dnia 18.07.2014 r.

WD.7021.10.15.2014

KS ELEKTRO
Andrzej Kuroczycki Saniutycz
ul. Zielna 6A
62 - 200 Gniezno

W odpowiedzi na wniosek opiniujemy pozytywnie lokalizację projektowanej trasy kabla oświetleniowego i lamp w m. Miękowo ul. Dojazd, Orzechowa, Poznańska (dz. nr 203/2, 276/1, 276/2, 275/8, 275/9, 277/24, 276/14) w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn lub równoważne z modułem autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej.
3. Istniejące oświetlenie będące własnością ENEOS wyłączyć z eksploatacji, po wybudowaniu nowego oświetlenia drogowego.
4. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
5. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
6. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
7. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Z up. Wójta
Eugeniusz Chałupniczak
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi: Waldemar Marciniak
Tel. 61 65 44 271