

Czerwonak, dnia 04.10.2013r.

WD.7012.07.2013

Wydział Inwestycji  
w/m

Urząd Gminy Czerwonak – Wydział Zarządzania Drogami opiniuje pozytywnie przedstawiony plan zagospodarowania ul. Parkowej w Bolechowie obejmujący chodnik oraz ciąg pieszo-jezdny z nawrotką.


Dla ul. Poligonowej w Bolechowie ustala się następujące warunki:

- w celu odwodnienia ul. Poligonowej należy przewidzieć przy krawężniku wpusty uliczne typu ciężkiego z przykanalikiem do przydrożnego rowu,
- pod planowanych chodnikiem po lewej stronie jezdni (patrząc w kierunku Trzaskowa) rów należy skanalizować za pomocą rur betonowych Ø400,
- po prawej stronie skanalizować rów, średnicę kanału oraz materiał dostosować do obliczeń hydraulicznych.

Opiniuje się pozytywnie przedstawiony plan zagospodarowania ul. Poligonowej w Bolechowie.

otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Inżynierskie „DUKT”
3. WD – a/a

Kierownik  
Wydziału Zarządzania Drogami  
  
Alicja Wawrzyniak

Sprawę prowadzi:

Alicja Wawrzyniak tel. 61-65-44-247