

Czerwonak, dnia 26.11.2015 r.

WKŚ.7021.43.27.2015

KS ELEKTRO
Andrzej Kuroczycki Saniutycz
ul. Zielna 6A
62 - 200 Gniezno

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanej trasy kabla oświetleniowego i lamp w m. Dębogóra ul. Grabowa i Dąbrówki dz. nr 2, 23/1, 23/3, 30/34 w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn, Philips lub równoważne z modułem autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej.
3. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
4. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
5. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.

Insp. ds. Dróg
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Ryszard Kroker

Z up. Wójta

Ewa Jedlińska
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ - a/a

Sprawę prowadzi: Waldemar Marciniak
Tel. 61 65 44 271

Insp. ds. Dróg

Waldemar Marciniak