




GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku
Adres: 62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1 ; Tel 61 8 128 011 ; NIP 7773235246 ;
REGON 302606401 ; KRS 0000491668



Koziegłowy, dnia 15. 05. 2014

Urząd Gminy Czerwonak
Ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

Z.W. nr 29/04/2014

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02. 04. 2014 w sprawie opinii dotyczącej możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, uprzejmie informujemy, że:

a) dla obiektu Bolechowo, ul. Kolejowa, dz. nr 270/14 oraz 270/15, gm. Czerwonak możliwe jest podłączenie z sieci wodociągowej Dz 110 mm w ul. Dworcowej.

Obecnie, budynek na dz. nr 270/15 zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia. Możliwe jest podłączenie w/w budynku po wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej Dz 63 mm w ul. Kolejowej z początkiem w sieci Dz 110 mm ul. Dworcowej. Istniejące przyłącze z sieci przy ul. Dworcowej jest wystarczające na pokrycie potrzeb ok. 2 m³/d dla posesji 270/14 oraz 2 m³/d po wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej w ul. Kolejowej.

b) dla obiektu Owińska, ul. Dworcowa, dz nr 113/11, gm. Czerwonak

Obecnie, do budynku na dz nr 113/11 doprowadzona jest woda przyłączem z sieci wodociągowej w ul. Dworcowej. Istniejące podłączenie jest wystarczające na pokrycie potrzeb ok. 1,5 m³/d.

c) dla obiektu w ul. Gdyńskiej dz. nr 2/4, gm. Czerwonak

Obecnie, do budynku na dz nr 2/4 doprowadzona jest woda przyłączem z sieci wodociągowej w ul. Gdyńskiej. Istniejące podłączenie jest wystarczające na pokrycie potrzeb ok. 4 m³/d.

Specjalista ds. technicznych
Agnieszka Pach
tel. 605 837 040

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWE Sp. z o.o.
Z siedzibą w Czerwonaku
Specjalista ds. Uzgodnień Dokumentacji