

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

L.P.	Nr pomieszczenia	Opis pomieszczenia	Powierzchnia	Kubatura	Nawiew V	Nawiew - krotność wymian n	Wywiew V	Wywiew - krotność wymian n
			A	V				
			[m ²]	[m ³]	[m ³ /h]	[1/h]	[m ³ /h]	[1/h]
1	14	sala 1*	87,03	391,6	2100	5,4	2100	5,4
2	13	zaplecze 2	11,51	34,5	kk	-	100	2,9
3	12	zaplecze 1	6,79	20,4	kk	-	100	4,9
4	1,2	hol + korytarz	42,75	117,6	ns	-	100	0,9
5	3	sala 2*	25,8	98,0	ns	-	150	1,5
6	5,6	WC męskie	6,82	18,4	kk	-	120	6,5
7	7,8	WC damskie	4,74	12,8	kk	-	60	4,7
8	9	WC niepełnosprawni	5,7	15,4	kk	-	60	3,9
9	11	magazyn 2	8,33	27,5	kk	-	100	3,6

