



- T2 rozdzielnica 230/400 V AC
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy p/t 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy p/t 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy p/t 16A/230V
- Przycisk instalacyjny 1-biegunowy zrierny "światło" p/t 16A/230V

Zestawienie pomieszczeń piętra		
nr	nazwa	pow.
101	komunikacja	23,17 m <sup>2</sup>
102	winda	3,57 m <sup>2</sup>
103	komunikacja	17,96 m <sup>2</sup>
104	komunikacja	31,53 m <sup>2</sup>
105	komunikacja	28,04 m <sup>2</sup>
106	pom. biurowe	13,96 m <sup>2</sup>
107	pom. biurowe	12,74 m <sup>2</sup>
108	pom. biurowe	14,05 m <sup>2</sup>
109	pom. biurowe	10,76 m <sup>2</sup>
110	pom. biurowe	15,94 m <sup>2</sup>
111	pom. biurowe	11,29 m <sup>2</sup>
112	pom. biurowe	14,02 m <sup>2</sup>
113	pom. biurowe	14,46 m <sup>2</sup>
114	pom. biurowe	9,60 m <sup>2</sup>
115	pom. biurowe	7,23 m <sup>2</sup>
116	pom. biurowe	7,26 m <sup>2</sup>
117	pom. biurowe	7,26 m <sup>2</sup>
118	pom. biurowe	9,89 m <sup>2</sup>
119	pom. biurowe	12,19 m <sup>2</sup>
120	pom. biurowe	29,87 m <sup>2</sup>
121	pom. biurowe	10,77 m <sup>2</sup>
122	pom. biurowe	16,94 m <sup>2</sup>
123	pom. biurowe	9,33 m <sup>2</sup>
124	pom. biurowe	16,49 m <sup>2</sup>
125	pom. biurowe	7,40 m <sup>2</sup>
126	archiwum	27,35 m <sup>2</sup>
127	pom.gosp.	3,35 m <sup>2</sup>
128	szatnia	2,76 m <sup>2</sup>
129	serwerownia	4,59 m <sup>2</sup>
130	pom. socjalne	8,06 m <sup>2</sup>
131	toaleta m	5,46 m <sup>2</sup>
132	toaleta d	10,36 m <sup>2</sup>
133	sala konferencyjna	27,22 m <sup>2</sup>
134	toaleta n.	3,93 m <sup>2</sup>
		448,80 m <sup>2</sup>

### LEGENDA OPRAW:

- E1 AWEX oprawa wpuszczana LVPC\_3W\_B 2H SE WH(4.7 W)
- E2 AWEX oprawa nastropowa asymetryczna LV2A\_3W\_B 2H SE WH (4.7 W)
- E3 AWEX oprawa wpuszczana LVPO\_3W\_B 2H SE WH (4.8 W)
- EW AWEX Outdoor oprawa nastropowa 3\*1W 360lm 2H SE IP66
- E4 AWEX Arrow N oprawa nastropowa 1W 2H SA IP41 WH
- A Spectra Lighting oprawa nastropowa Tajfun 50W 5500 (49.0 W)
- B Spectra Lighting oprawa nastropowa 07.5321. ProfiLite 4 Base LED 2x1100lm PLX (16.0 W)
- C Spectra Lighting oprawa wpuszczana 1.71162 Pocket Q (10.0 W)
- D Spectra Lighting oprawa zwieszana 3.51905 ProfiLite 3 Power LED 4x1100lm M-PRM (33.0 W)
- F Spectra Lighting oprawa wpuszczana 35.0022.01.830 Mika PT 42W 3000K M-PRM (42.0 W)
- G Spectra Lighting oprawa wpuszczana 35.0023.01.830 Mika PT 55W 3000K M-PRM (55.0 W)
- H Spectra Lighting oprawa wpuszczana 35.1001.XX.830 Mika PT 28W 3000K PLX (28.0 W)
- K Spectra Lighting oprawa wpuszczana 35.1002.XX.830 Mika PT 42W 3000K PLX (42.0 W)
- L Spectra Lighting oprawa wpuszczana 5.79850 Nina 1400 (11.0 W)
- M Spectra Lighting oprawa zwieszana 57.3304. ProfiLite 3 ECO LED 5x770lm PLX (30.0 W)
- N Spectra Lighting oprawa naświetlacz MOVIT S.3070N LED 4000K/2935lm IP65 hmont=4m (42.0 W)
- LINIA LED Spectra Lighting Linia LED Profil alu wpuszczany PLX, pasek LED IP65 9,6W 3000K 24V 120led/mb

### UWAGI

- Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 3,4x1,5mm<sup>2</sup> układanymi w tyńku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem p/t nieuszczelnionym.
- W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny. Nad stropem podwieszonym przewody układać w rurkach RL. Łączniki instalować na wys. 1,4m.

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE SŁUŻĄCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA ORAZ OPIEKI SPOŁECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PARKINGIEM  
Czerwonak, ul. Gdyńska  
dz. nr geod. 64, 63/1, 63/2; ark. 8, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI  
61-501 POZNAŃ, UL. DABRÓWKI 2, b'/'4  
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Hanna Kowalewska      UPR. NR 302/84/Pw  
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH      DATA I PODPIS: 03.2018

OPRACOWAŁ: Anna Nowak

SPRAWDZIŁ: nż. Jacek Lampe      UPR. NR 366/75/PW  
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH      DATA I PODPIS: 03.2018

TREŚĆ RYSUNKU: **INSTALACJA OŚWIETLENIA - RZUT PIĘTRA**

BRANŻA: elektryczna    STADIUM: proj. wykonawczy    INDEKS: 0453    DATA: 03.2018    SKALA: 1:100    STRONA: .....  
**E-8**