

WKŚ.7021.11.6.2017

Czerwonak, dnia 03.02.2017 r.

Biuro Projektowe FORMA
ul. Wieniawskiego 5/9
61 – 712 Poznań

Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

A. Charakter i lokalizacja obiektu.

Oświetlenie drogowe w m. Miękowo ul. Ogrodowa

B. Moc przyłączeniowa

- **zgodnie z ilością opraw wyliczonych w projekcie – ok. 1,5 kW**

C. Miejsce przyłączenia

Z istniejącej SO oświetlenia drogowego u zbiegu ul. Leśna a Ogrodowa wyprowadzić nowy obwód nr II kablem YAKY 4x35mm² w celu zasilania projektowanych lamp do dz. nr 6/49

D. Dane do przyłączenia obiektu do sieci

- **przystosować istniejące urządzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb**
- **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO przedlicznikowe – istniejące**
- **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO obwodu wyjściowego II – 10A.**
- **zaprojektować słupy oświetlenia drogowego i oprawy LED z autonomiczną regulacją mocy w porze nocnej**
- **układ pomiarowy pozostaje bez zmian**
- **instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty**

E. Data ważności warunków przyłączenia

2 lata od daty ich doręczenia

Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Agnieszka Jankowska

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ – a/a

Sprawę prowadzi:

Waldemar Marciniak tel. 61-65-44-271