



CZERWONAK
zobacz więcej

Czerwonak, dnia 09.12.2013r.

WD.7021.14.28.2013-2

KS ELEKTRO
Andrzej Kuroczycki Saniutycz
ul. Zielna 6A
62 - 200 Gniezno

W odpowiedzi na wniosek opiniujemy pozytywnie lokalizację projektowanej trasy kabla oświetleniowego i lamp w rejonie skrzyżowania ul. Świerkowa - Leśna w m. Promnice (dz. nr 43/2 i 215 z ark. mapy 4 obręb Promnice) w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Zastosować oprawy LED-owe firmy Siteco, Schreder, Thorn lub równoważne.
3. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
4. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
5. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
6. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.

otrzymują:

1. Adresat
2. WD - a/a

Z up. Wójta
Eugeniusz Chałupniczak
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:
Waldemar Marciniak tel. 61-65-44-271

Za zgodność
z oryginałem

**STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu**

mgr inż. Andrzej Kuroczycki, 02
Upr. do projekt. WKD/0131/POOEM/08
Upr. do nadz. i kier. rob. WKPI/0291/OWOŚ/14
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno
tel. 61 424 16 59

20