



LEGENDA:

SYMBOL	OZN.	OPIS
	N1	Nawielniacz TEMPO RP2351 1xHP1-TP400W/645 ASYM lub równokrotny; montowany do głowicy na maszcie oświetleniowym h=12m
	N2	Nawielniacz TEMPO RP2351 1xHP1-TP250W/645 ASYM lub równokrotny; montowany do głowicy na maszcie oświetleniowym h=12m
	SO	złącze spawane
		rozdzielnicę uziom pionowy
		rozdzielnicę elektryczną

UWAGI:  
 1. fundamenty masztów zabezpieczyć masą osłoniącą  
 2. podcięcie spawane zabezpieczyć przed korozją  
 3. kabie elektryczną układać zgodnie z normą N SEP-E-004

**WALUM PROJEKT, WYKONANIE**  
 ul. Wojskowa 21/19; 60-802 Poznań

<b>INWESTOR</b>	Urząd Gminy Czerwonak ul.Żródłana 39 62-204 Czerwonak
<b>OBIEKT</b>	Boiska sportowe przy szkole podstawowej im. J. Wyszyńskiego ul. Rdna 1 62-204 Czerwonak
<b>TEMAT</b>	Plan instalacji - boiska sportowe
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. Piotr Walczak

DATA: grudzień 2008  
 SKALA: 1:200  
 NR INW.: 902\_PW  
 BRANŻA: EL  
 NR RYS.: E2